

# NHKスタジオパークのバリアフリー改修検討

NHKスタジオパーク・バリアフリー関係法令適合調査

2008年度  
日本放送協会(NHK)

<http://www.nhk.or.jp/studiopark>

## 業務概要

### 目的

2006年のバリアフリー新法の制定に伴い、既存の展示場等の特別特定建築物についても、同法の基準適合の努力義務が生じることとなった。NHKスタジオパークは単独の展示場ではないが、不特定多数の来場者、高齢者・障害者団体や幼児・子ども連れの家族の利用実態から、来場者の安全・利便とバリアフリーの移動経路の確保のために、バリアフリー新法の基準と同等の整備を行うことを目標に、同法の整備基準・誘導基準に対する適合状況の実態を把握し、適合のための改善案の検討を目的に調査を実施した。

### 概要

調査及び改善検討に際し、バリアフリー／ユニバーサルデザインの専門家として、川内美彦先生（東洋大学教授）のアドバイスを受けて実態調査を行い、特に「だれでもトイレの再整備」「出口から1層上階にあるバス停までのバリアフリー経路確保」「4階と3階をつなぐ斜路の大ループ空間のバリアフリー経路確保」「参加型の展示物のバリアフリー化」等について、改善提案を行った。

\* 提案は大規模な工事を伴うことから準備期間を経て、工事のために約半年間閉館し全面的な改修が行われ、2011年10月リニューアルオープンした。

## バリアフリー改善検討の概要

### だれでもトイレの再整備



← 改修前

便器前のスペースが狭く、使えない人もいること、オストメイト対応汚物流しが未整備等が指摘された。



改修後 →

誘導基準以上の整備を行った。

### 4階と3階をつなぐ斜路の大ループ空間のバリアフリー経路確保



改修前

← 改修前

大ループのある展示場の上下階をつなぐエレベーターがなく、移動が困難な来場者がいた。



改修後 →

大ループに隣接した空間にエレベーターを設置した。



改修後

出典／スタジオパーク見学ガイド2008版

### 出口から1層上階にあるバス停までのバリアフリー経路確保



改修前

← 改修前

3階の出口から、階段で4階バス乗場に移動するか、あるいは長い屋外スロープを使用していた。



改修後

改修後 →

階段の手前にエレベーターを設置した。